

Santiago, 31 de octubre de 2018

DE 05234-18

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Nueva versión Informe de Mínimo Técnico de Central Termoeléctrica Santa María.

[1] Carta DE 02653-18, Ref.: "Aceptación del Mínimo Técnico de la Central Santa María de Colbún S.A.", de fecha 26 de junio de 2018.

[2] Carta GMC N°362/2018 de Colbún S.A., Ref.: "Requerimiento de respuesta a las observaciones a Informes Técnicos para la determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras", de fecha 3 de agosto de 2018.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con la aplicación del Anexo Técnico "Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, mediante la carta de la Ref. [1] fue comunicado a las empresas coordinadas del Sistema Eléctrico Nacional la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Mínimo Técnico de la central Termoeléctrica Santa María. Adicionalmente, en la mencionada comunicación, se dejó constancia del compromiso de Colbún S.A. de enviar una nueva versión del Informe de Mínimo Técnico en donde se incorporarían los resultados de pruebas conducentes a estudiar la modificación a la lógica de operación de los quemadores Diésel de la unidad para una carga inferior a 170 MW, con el objetivo de evaluar el Mínimo Técnico de la central bajo esta condición operacional.

Dando cumplimiento a lo comprometido, mediante comunicación de la Ref. [2] se recibió una nueva versión del Informe de Mínimo Técnico de central Santa María, la que confirma el valor comunicado en la carta de la Ref. [1], el cual se muestra en la Tabla N° 1.

Tabla N°1: Parámetro de mínimo técnico de Central Santa María

Central	Unidad	Combustible	Mínimo Técnico [MW]
Santa María	Santa María 1	Carbón	178,00

La versión final del informe técnico puede ser descargada en la página web del Coordinador Eléctrico Nacional en la siguiente ruta:

Inicio > Informes y documentos > Parámetros operacionales de unidades generadoras y auditorías técnicas > Mínimo Técnico > Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > Central Santa María

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Iván Cabrera P. – Encargado Titular Colbún S.A.
SGA/DCO/DAO/SGO/CDN/CDS/SGP/DPRO/DTE/DPE/DAE/DIT/DPR/DCA