

**Informe Resumen de Falla IRF 467**  
**" Línea de 110 kV C. T. Tamaya - Salar"**  
**Fecha de Emisión: 08-02-2019**

## **1. Descripción de la perturbación**

**a. Fecha y Hora de la Falla**

<b>Fecha</b>	07-02-2019
<b>Hora</b>	19:46

**b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]**

Calama	25
C. PFV Jama	1
C. PE Valle de los Vientos	5

**c. Causa preliminar de la falla:**

Evento climático o catastrófico fuera del alcance del diseño (viento, lluvia, nieve, temporal, rayos, etc.)

Línea de 220 kV Crucero – Salar y Chuquicamata – Salar se encontraban operadas desde las 19:28, según IF 466 y 463.

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**