

Informe Resumen de Falla IRF 478
" Línea de 220 kV Crucero Conchi"
Fecha de Emisión: 08-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	06-02-2019
Hora	16:01

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

C. Minera El Abra	15
C. Geot. Cerro Pabellón	24
C. PFV María Elena	24

c. Causa preliminar de la falla:

Frente de mal tiempo en zona (tormenta eléctrica nivel 3 en sector Abra-Conchi).
C. PV María Elena sale del servicio producto de la perturbación, según IF 430

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**