

Informe Resumen de Falla IRF 000415

"Línea de 220 kV Cautín – Ciruelos 2"

Fecha de Emisión: 05-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	05-02-2019
Hora	15:26

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

--	--

c. Causa preliminar de la falla:

Acortamiento de distancia con árbol sobre la línea en estructura 262.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**