

Informe Resumen de Falla IRF 000564

"Central Hornitos CTH"

Fecha de Emisión: 13-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	12-02-2019
Hora	09:20

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

C. Hornitos Unidad CTH	75
------------------------	----

c. Causa preliminar de la falla:

Desenganche, causado por el agripamiento de la válvula de control del domo.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**