

Informe Resumen de Falla IRF 000324
"Línea de 220 kV Andes-Nueva Zaldívar 2"
Fecha de Emisión: 03-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	02-02-2019
Hora	17:17

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

--	--

c. Causa preliminar de la falla:

Descarga atmosférica en las cercanías de la S/E Andes.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**