

Informe Resumen de Falla IRF 000677

"Central Chacayes U-1"

Fecha de Emisión: 18-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	18-02-2019
Hora	14:26

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

U-1	56
-----	----

c. Causa preliminar de la falla:

Señal errónea de vibraciones de la turbina.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**