

Informe Resumen de Falla IRF 000300

"C. Guacolda U-1"

Fecha de Emisión: 04-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	01-02-2019
Hora	19:48

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

C. Guacolda U-1	153
-----------------	-----

c. Causa preliminar de la falla:

Falla en variador de frecuencia del VTI.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**