

## **Informe Resumen de Falla IRF 000412**

**"C. Bocamina 1"**

**Fecha de Emisión: 04-02-2019**

### **1. Descripción de la perturbación**

**a. Fecha y Hora de la Falla**

<b>Fecha</b>	04-02-2019
<b>Hora</b>	19:32

**b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]**

C. Bocamina 1	126
---------------	-----

**c. Causa preliminar de la falla:**

Detención de los dos ventiladores de tiro inducido.

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**