

Informe Resumen de Falla IRF 000598

"C. Guacolda U-2"

Fecha de Emisión: 19-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	13-02-2019
Hora	19:52

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

C. Guacolda U-2	8
-----------------	---

c. Causa preliminar de la falla:

Bajo vacío del condensador.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**