

Informe Resumen de Falla IRF 000404

"C. Nehuenco 1 TG"

Fecha de Emisión: 04-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	04-02-2019
Hora	20:11

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

C. Nehuenco 1 – TG	25
--------------------	----

c. Causa preliminar de la falla:

Falla en by pass de media presión en el proceso de arranque de la turbina a vapor.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**