

Informe Resumen de Falla IRF 000597

"C. Angamos ANG2"

Fecha de Emisión: 19-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	13-02-2019
Hora	18:55

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

C. Angamos ANG2	80
-----------------	----

c. Causa preliminar de la falla:

Discrepancia en el sistema de control de carbón.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**