

Informe Resumen de Falla IRF 000389

"C. Nehuenco 1 - TV"

Fecha de Emisión: 03-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	04-02-2019
Hora	08:24

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

C. Nehuenco 1 - TV	100
--------------------	-----

c. Causa preliminar de la falla:

Falla en sensor de nivel turbina de vapor.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**