

Informe Resumen de Falla IRF 000712

"Central Ventanas 2"

Fecha de Emisión: 21-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	21-02-2019
Hora	15:41

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

TV	142
-----------	-----

c. Causa preliminar de la falla:

Falla en PLC de ventilador de aire inducido.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**