

Informe Resumen de Falla IRF 665 - 666 - 667 – 668 – 670
"S/E Pozo Almonte 52JT2 del TR-2 220/110 kV, 100 MVA"
Fecha de Emisión: 19-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	16-02-2019
Hora	14:50

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

PFV Pampa Camarones	2.6
PFV Pozo Almonte Solar 2	6.5
PFV Pozo Almonte Solar 3	13.1
PFV La Huayca II	10

c. Causa preliminar de la falla:

Intervención fortuita durante trabajos programados.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**