

**Informe Resumen de Falla IRF 357**  
**"Línea de 220 kV Pan de Azúcar – La Cebada"**  
**Fecha de Emisión: 03-02-2019**

**1. Descripción de la perturbación**

**a. Fecha y Hora de la Falla**

<b>Fecha</b>	03-02-2019
<b>Hora</b>	10:10

**b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]**

	0
--	---

**c. Causa preliminar de la falla:**

Aislador polimérico pasado en Estructura 291.

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**