

Informe Resumen de Falla IRF 000423

"C. Bocamina 1"

Fecha de Emisión: 06-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	06-02-2019
Hora	01:35

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

C. Bocamina 1	63
---------------	----

c. Causa preliminar de la falla:

Disparo unidad por detención de ventilador tiro inducido 1A,.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**