

Informe Resumen de Falla IRF 000702

"Central Colmito"

Fecha de Emisión: 20-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	20-02-2019
Hora	15:32

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

TG	55
-----------	----

c. Causa preliminar de la falla:

Falla de temperatura del sistema de refrigeración.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**