

Informe Resumen de Falla IRF 493
"Línea 66 kV Pozo Almonte - Tamarugal"
Fecha de Emisión: 09-02-2019

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	09-02-2019
Hora	08:33

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]

S/E Tamarugal	4.5
PFV La Huayca 2	0.1

c. Causa preliminar de la falla:

Se investiga y hay llovizna persistente en la zona.

Asociados los IRF 494 y 495.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**