






ACTA DE PRUEBAS CONSUMO ESPECÍFICO NETO DE COMBUSTIBLE (CEN)			
CENTRAL GENERADORA UJINA: ENORCHILE CONSULTOR: DÓMINET ENERGÍA SPA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN Y COMENTARIOS	
A5	LUGAR DE LA PRUEBA:	Central Ujina	
A6	FECHA DE LA PRUEBA:	22-01-2019	
A7	HORA DE COMIENZO DE LA PRUEBA:	21:03	
A8		Autorización e Inicio de pruebas	
B9	IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:		
B10	NOMBRE	EMPRESA	CARGO
B11	Rodrigo Urzúa	ENORCHILE	Jefe de Operaciones
B12	Javier Delgado	ENORCHILE	Operador CMPT
B13	Carlos Sánchez	ENORCHILE	Operador Central
B14	Erik Araya	ENORCHILE	Técnico Central
B15	Kurt Heitmann	DÓMINET ENERGÍA	Consultor
B16	Gonzalo Barros	DÓMINET ENERGÍA	Consultor
C17	OBJETO DE LA PRUEBA		
C18	Medir bajo un procedimiento estandarizado el Consumo Especifico Neto Medido y Corregido de cada una de las unidades generadoras.		
D19	INFORMACIÓN DE OPERACIÓN		
D20	HORA DE COMIENZO	21:05	
D21	HORA INICIO ESTABILIZACIÓN	21:10	
D22	HORA INICIO DE LA PRUEBA	21:35	
D23	HORA DE TÉRMINO DE LA PRUEBA	23:40	
D24			
E25	REGISTRO DE EVENTOS, FALLAS U OTROS		
E26	CHECKLIST, ITEM 3. PROTOCOLO	ok	
E27	Grupo 3, detención por alarma	22:23	
E28	Grupo 4, detención dif temp cilindro	23:25	
F29	IDENTIFICACION DE REGISTROS DESCARGADOS		
F30	DATOS EXTRAIDOS GENERADOR 1	Sí	
F31	DATOS EXTRAIDOS GENERADOR 2	Sí	
F32	DATOS EXTRAIDOS GENERADOR 3	Sí	
F33	DATOS EXTRAIDOS GENERADOR 4	Sí	
F34	TOMA LECTURAS MED. ENERGÍA NETA	Sí	
F35	TOMA LECTURAS VAR. AMBIENTALES	Sí	
F36	OTROS DATOS RELEVANTES	Sí	
G37	FIRMA E IDENTIFICACION PRESENTES EN LA PRUEBA		
G38	NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
G39	Rodrigo Urzúa	ENORCHILE	
G40	Javier Delgado	ENORCHILE	
G41	Carlos Sánchez	ENORCHILE	
G42	Erik Araya	ENORCHILE	
G43	Kurt Heitmann	DÓMINET ENERGÍA	
G44	Gonzalo Barros	DÓMINET ENERGÍA	