

Santiago, 9 de enero de 2019
DE 00173-19

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Central Diésel Arica.

[1] Carta DE 05239-18, Ref.: “Informe Técnico de Prueba de Consumos Específicos de las unidades de Central Diésel Arica”, de fecha 31 de octubre de 2018.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto de las unidades de la Central Diésel Arica, en conformidad con el informe técnico final de prueba, el que queda disponible en la página web del Coordinador Eléctrico Nacional a partir de la emisión de la presente comunicación.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones del coordinado Engie Energía Chile S.A. al informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1]. Estas observaciones se han publicado en conjunto con el informe final de prueba, en la ruta que se indica más adelante.

Conforme a lo anterior, los valores de Consumo Específico de las unidades de la Central Diésel Arica se presentan en las siguientes tablas:

Tabla 1: Parámetros de Consumo Específico Neto de Central Diesel Arica – Unidades M1AR.

Unidad	Combustible	Potencia Neta [kW]	CEN [kcal/kWh]
M1AR-1	Diésel	844,44	2.609,46
M1AR-2	Diésel	750,59	2.771,89
M1AR-3	Diésel	844,66	2,922,46

Tabla 2: Parámetros de Consumo Específico Neto de Central Diésel Arica – Unidades M2AR

Unidad	Combustible	Potencia Neta [kW]	CEN [kcal/kWh]
M2AR-1	Diésel	969,04	2.805,66
M2AR-2	Diésel	1.089,38	2.679,22

Tabla 3: Parámetros de Consumo Específico Neto de Central Diésel Arica – Unidades GMAR


Unidad	Combustible	Potencia Neta [kW]	CEN [kcal/kWh]
GMAR-1	Diésel	2.134,04	2.760,75
GMAR-2	Diésel	2.100,68	2.803,05
GMAR-3	Diésel	2.135,99	2.858,40
GMAR-4	Diésel	2.124,23	2.708,26

Los parámetros anteriormente indicados en las Tabla 1 a la 3, entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del 10 de enero de 2019.

El Informe Técnico Final que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, la minuta de observación al informe publicado, y la respuesta a las observaciones emitida por el Experto Técnico, han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Documentos > Parámetros operacionales de unidades generadoras y auditorías técnicas > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Diésel Arica

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Pablo Jorquera – Encargado Titular Engie Energía Chila S.A.
SGA/DCA/DAO/SGO/CDN/CDS/SGP/DPRO/DTE/DPE/DAE/DIT/DPR/DCA