

Cristian Reyes Vigh

De: Rabih Souki Kade

Enviado el: martes, 27 de noviembre de 2018 9:45

Para: 'Mario Andrade Gonzalez' <mandrade@thermogenpower.com>

CC: 'Miguel Sernas' <msernas@thermogenpower.com>; jpdelia@thermogenpower.com; 'Jorga Acuna' <jacuna@thermogenpower.com>; Anexos DCO <Anexos_DCO@coordinador.cl>; Eduardo Gonzalez Vargas <Eduardo.Gonzalez@coordinador.cl>; Eglis Hernández Suárez <eglis.hernandez@coordinador.cl>; 'Francisco Rivas' <frivas@thermogenpower.com>

Asunto: RE: Informe de Pruebas Consumo Específico - Central Diésel Arica

Estimado,

Le comunico nuestras observaciones, y las de ENGIE, al Informe de Consumo Específico de la Central Diesel Arica.

Aplica a los 3 informes.

- 1.- Valores de potencia neta corregida y Consumo de Combustible incorrectos en Tabla 2 (leyenda de tabla).
- 2.- Valores expresados en [kJ/kWh], convertir valores a unidad de [kcal].
- 3.- Incluir en Tabla 2 una fila indicando Consumo de Combustible Neto Corregido en [kg/kWh].
- 4.- Explicar o verificar inconsistencia en cuanto a Pérdidas en el Transformador en la Tabla 3. Para M2AR el valor de pérdidas del Transformador de la unidad 2 es significativamente mayor al de la unidad 1. Para M1AR, el valor de pérdidas del Transformador de la unidad 1 es significativamente mayor al de las unidad 2 y 3. Para GMAR, el valor de pérdidas del Transformador de la unidad 2 es significativamente mayor al de las otras unidades. Verificar también en GMAR, porque la unidad 2 tuvo un consumo auxiliar 36% menos al de las demás unidades.
- 5.- En Apéndice A, agregar una fila indicando Consumo Específico Neto de Combustible en la base correspondiente, expresado en [kg/kWh].
- 6.- Indicar la incertidumbre máxima permitida establecida en la norma.
- 7.- Indicar que el Consumo Corregido de Combustible es Neto.

Favor revisar observaciones, en caso de no tener comentarios, presentar nueva versión de informes incorporando lo indicado en el correo más tardar el lunes 03 de diciembre de 2018.

Quedo atento.



Rabih Souki Kade
Ingeniero Departamento Control de la Operación
Gerencia de Operación

Teatinos 280 Piso 11
Santiago de Chile
Tel: +56232219567

www.coordinador.cl