



ThermoGen Power Services Inc.
powerful experience

ACTA DE REUNIÓN DE INICIO

Asunto: Inicio de prueba de Potencia Maxima Central Ujina (UG1, UG2, UG3 y UG4)

Asistentes: Enorchile
Rodrigo Urzua
Javier Delgado

ThermoGen Power Services Inc. (TGPS)
Nestor Ortega
Mario Andrade

Fecha: 23 de Enero de 2019,

1. Objeto de la reunión.

Puesta en común del plan de pruebas.

2. Estado de Documentación / Aprobación del protocolo particularizado de pruebas.

El protocolo de pruebas está aprobado. Las excepciones al programa del protocolo de pruebas seran presentadas en las actas de desviacion de prueba.


3. Plan de Ensayos y organización de las pruebas.

La prueba de Potencia Maxima de la Central Ujina se realizara el dia 23 de Enero del 2019 a las 01:30 hrs. con las unidades UG1 y UG2 operando a carga maxima. La unidad UG4 iniciara operacion a carga maxima a las 2:00 hrs y finalmente la UG3 comenzara operacion a carga maxima a las 2:15 hrs. Las cuatro unidades estaran operando con combustible diesel.

Enorchile

Rodrigo Urzua 

TGPS

Nestor Ortega 
Mario Andrade 