

ACTA DE PRUEBA

Código P011939

RESTRINGIDO

Asunto: Determinación de Consumo Específico en unidad(es) generadora(s)
Lugar: Central Ampliación Degan, Chiloé
Fecha:

Nave N°	5
Unidad N°	36
Motor	Detroit
Generador eléctrico	Marelli
Evento	Hora [HH:MM]
Inicio de las actividades	16:00
Inicio de la estabilización	17:15
Inicio de la prueba	17:30
Finalización de la prueba	18:15
Lista de asistentes	Anexo 01

PRINCIPALES EVENTOS OCURRIDOS

1. Cambio de filtros de succión:
2. Cambio de filtros de combustible:

Sí / No
 Sí / No

Fecha: *Noviembre 2017*
Fecha:

OBSERVACIONES

1. Las mediciones de peso serán corregidas por temperatura (celda de carga CESMEC).
2. Para el desarrollo del informe de prueba se considera la fecha de recepción de los datos.
3. La medición de potencia bruta fue realizada por empresa externa SAPRI.
4. Se tomaron muestras de combustible que serán enviadas a laboratorio.

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
 Cerro Colorado 5240, Of. 1601, Ed. Torre del Parque II,
 Las Condes, Zip Code 7560995 - Santiago - CHILE
 tel. +56 2 2715 8000 - fax +56 2 2715 8001
 engineering-cl@tractebel.engie.com
 tractebel-engie.com

ACTA DE PRUEBA

Código P011939

RESTRINGIDO

Asunto: Determinación de Consumo Específico en unidad(es) generadora(s)
Lugar: Central Ampliación Degan, Chiloé
Fecha:

Nave N°	5
Unidad N°	35
Motor	Detroit
Generador eléctrico	Marelli
Evento	Hora [HH:MM]
Inicio de las actividades	16:00
Inicio de la estabilización	19:15
Inicio de la prueba	19:30
Finalización de la prueba	20:15
Lista de asistentes	Anexo 01

PRINCIPALES EVENTOS OCURRIDOS

- Cambio de filtros de succión: Sí / No
 - Cambio de filtros de combustible: Sí / No
- Fecha: Noviembre 2017

OBSERVACIONES

- Las mediciones de peso serán corregidas por temperatura, (celda de carga CESMEC).
- El informe de prueba considera la fecha de recepción de los datos para su elaboración.
- La medición de potencia bruta fue realizada por empresa externa SAPRI.
- Se tomaron muestras de combustible que serán enviadas a laboratorio.

