

Santiago, 6 de diciembre de 2018
DE 05825-18

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Central Coronel – Combustible Diésel

[1] Carta DE 04672-18, Ref.: “Informe Técnico de la Prueba de Consumo Específico de la Central Coronel”, de fecha 9 de octubre de 2018.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. los valores de Consumo Específico Neto para combustible diésel de la Central Coronel, en conformidad con el informe técnico de pruebas publicado en la página web del Coordinador que acoge las observaciones realizadas al informe enviado mediante la carta de la Ref. [1].

El documento mencionado puede ser descargado desde el Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional en la siguiente ruta:

>Inicio >Informes y documentos >Parámetros operacionales de unidades generadoras y auditorías técnicas >Consumo Específico Neto >Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Coronel

Conforme a lo anterior, los valores de Consumo Específico de la Central Coronel operando con combustible diésel, por tipo de combustible se presentan en las siguientes tablas:

Tabla 1: Parámetros de Consumo Específico Neto de la Central Coronel – Diésel

| Central | Escalón | Potencia Neta [kW] | CEN Medido [kcal/kWh] | CEN Corregido [kcal/kWh] |
|---------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Coronel | 1 | 4789,9 | 6502,9 | 6582,4 |
| Coronel | 2 | 17037,6 | 3056,5 | 3105,9 |
| Coronel | 3 | 21568,1 | 2756,4 | 2805,7 |
| Coronel | 4 | 26133,6 | 2608,3 | 2657,4 |
| Coronel | 5 | 30929,2 | 2497,5 | 2542,0 |
| Coronel | 6 | 35533,5 | 2416,4 | 2460,3 |

| Central | Escalón | Potencia Neta [kW] | CEN Medido [kcal/kWh] | CEN Corregido [kcal/kWh] |
|---------|---------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Coronel | 7 | 39028,1 | 2429,7 | 2476,6 |

Los parámetros anteriormente indicados entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del 7 de diciembre de 2018.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

cc:
SGA/DCO/DAO/SGO/CDN/CDS/SGP/DPRO/DTE/DPE/DAE/DIT/DPR/DCA