

Santiago, 24 de junio de 2016
D.O. N° 1157/2016

Señores
Encargados DO
Empresas Coordinadas CDEC SIC
Presente

Ref.: Incorporación de instalaciones al Módulo de Registro de Protecciones.

Estimados Señores:

Nos referimos al Módulo de Registro de Protecciones Eléctricas definido en el Título V del Anexo Técnico Sistema de Monitoreo (ATSM) de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, en particular al Artículo 23, párrafo final, que establece que la DO podrá solicitar la incorporación al módulo de protecciones eléctricas del SM, de aquellas funciones de protección e instalaciones del SI que estime convenientes; y, a nuestra carta DO N°0670/2016 de fecha 31 de mayo en la que señalamos que esta Dirección se encuentra en proceso de diseño e implementación de la Plataforma Web mediante la cual deberán ingresarse los registros de eventos oscilográficos generados por la operación de sus protecciones.

Al respecto, comunicamos a usted que se deberán incorporar a dicho Módulo de Registro de Protecciones Eléctricas las protecciones asociadas a todas las instalaciones con tensión nominal mayor o igual a 44 kV. Las funciones de protección de las instalaciones indicadas corresponden a aquellas indicadas en el Artículo 23 b) del ATSM y, adicionalmente, a las siguientes:

- Sobretensión residual (59N)
- Sobre frecuencia (81O) y baja frecuencia (81U)
- Sobrecorriente residual (incluidas las de neutro y neutro sensible)
- Trip por orden de desenganche directo (TDD, external trip)

Teatinos N° 280, piso 11 y 12
Teléfono: +56 2 2424 6300
Fax: +56 2 2424 6301
www.cdecsic.cl
Santiago de Chile

En consecuencia, de acuerdo con lo señalado, solicitamos a usted informar a esta Dirección, a más tardar el próximo día 11 de julio de 2016, a través del correo electrónico d.operacion@cdecsic.cl, sobre eventuales medidas o adecuaciones que su representada llevará a cabo para cumplir con el ingreso de los registros de protección de las instalaciones que se incorporan al módulo de registro de protecciones a la plataforma web dentro del plazo de 12 horas de ocurrido un evento, según lo exigido en el ATSM.

Finalmente, en caso que requiera realizar consultas en relación con el Módulo de Registro de Protecciones Eléctricas, puede comunicarse directamente con el señor Alberto Trigueros B. (atrigueros@cdecsic.cl) o con el señor Jorge Vargas C. (jvargas@cdecsic.cl).

Sin otro particular, se despide atentamente,



Ernesto Huber
Subdirector de Operación
CDEC SIC

c.c.: Archivo DO.
Encargados Suplentes DO
Dop/atb