

Santiago, 23 de abril de 2019
DE 02195-18

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Central Coronel con combustible GNL.

[1] Carta DE 01622-19, Ref.: "Informe Técnico de Prueba de Consumo Específico de Central Coronel con combustible GNL, de fecha 25 de marzo de 2019.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico "Determinación de Consumos Específicos en Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto de la Central Coronel, en conformidad con el informe técnico final de prueba, el que queda disponible en la página web del Coordinador Eléctrico Nacional a partir de la emisión de la presente comunicación.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinados al informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Conforme a lo anterior, los valores de Consumo Específico de la Central Coronel, por tipo de combustible se presentan en las siguientes tablas:

Tabla 1: Parámetros de Consumo Específico Neto de la Central Coronel - GNL

Central	Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
Coronel	4.82	6518.2
Coronel	17.53	3245.0
Coronel	22.91	2927.5

Central	Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
Coronel	27.59	2778.0
Coronel	33.49	2660.9
Coronel	37.75	2603.7
Coronel	43.35	2578.7

Los parámetros anteriormente indicados en las Tabla 1, entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del 24 de abril de 2019.

El Informe Técnico final de Prueba que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, la minuta de observación al informe publicado, y la respuesta a las observaciones emitida por el Experto Técnico, han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Documentos > Parámetros operacionales de unidades generadoras y auditorías técnicas > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Coronel

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
SGA/DCO/DAO/SGO/CDN/CDS/SGP/DPRO/DTE/DPE/DAE/DIT/DPR/DCA