

Santiago, 24 de junio de 2019  
DE 03439-19

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Consumo Específico Neto de la unidad termoeléctrica Nueva Ventanas.

[1] Carta DE 03114-19, Ref.: “Informe Técnico de la Prueba de Consumo Específico Neto a la Unidad Nueva Ventanas de AES Gener”, de fecha 6 de junio de 2019.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto de la unidad Nueva Ventanas, en conformidad con el informe técnico de prueba, publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico de prueba mencionado en el párrafo anterior.

Conforme a lo anterior, los valores de Consumo Específico de la unidad Nueva Ventanas, operando con Combustible Carbón, se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Parámetros de Consumo Específico Neto Unidad Nueva Ventanas – Combustible Carbón**

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
70,258	2.813,4
100,290	2.641,0
130,190	2.501,3
159,099	2.430,0
187,634	2.386,7
217,341	2.332,3


Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
245,304	2.308,4

Los parámetros indicados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del miércoles 26 de junio de 2019.

El acta de prueba y el Informe Técnico, que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Especifico Neto > Central Nueva Ventanas**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Ernesto Huber J.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.:  
Sr. Richard Tapia R. – Encargado AES Gener S.A.  
SGA/DCO/DAO/SGO/CDN/CDS/SGP/DPRO/DTE/DPE/DAE/DIT/DPR/DCA