

SANTIAGO, 10 de julio de 2019
DE 03817-19

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Central Los Pinos.
[1] Carta DE02718-19, Ref.: "Informe Técnico de la Prueba de Consumo Específico de Central Los Pinos", de fecha 20 de mayo de 2019.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico "Determinación de Consumos Específicos en Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto de Central Los Pinos, los que se justifican en el informe técnico final de prueba, el que queda publicado en la página web del Coordinador a partir de la emisión de la presente comunicación.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones del coordinado Colbún S.A. al informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Conforme a lo anterior, los valores de Consumo Específico de Central Los Pinos, con combustible diésel, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Consumo Específico Neto de la Central Los Pinos – Diésel

Escalón	Potencia Neta [MW]	CEN Corregido [kcal/kWh]
1	103,100	2.085
2	89,320	2.104
3	71,670	2.182
4	53,010	2.368
5	33,910	2.762
6	16,660	3.731
7	1,756	16.896

Los parámetros anteriormente indicados entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del jueves 11 de julio de 2019.

El informe técnico final, que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, y la minuta de observaciones y de respuesta a estas observaciones, han sido publicadas en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Los Pinos

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Iván Cabrera P. - Encargado Titular Colbún S.A.
SGA/DCO/DAO/SGO/CDN/CDS/SGP/DPRO/DTE/DPE/DAE/DIT/DPR/DCA