

Santiago, 06 de agosto de 2019  
DE 04278-19

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Unidad Quintero 1 con combustible gas natural de Enel Generación.

[1] Carta DE 03408-19, Ref.: "Informe Técnico de la Prueba de Consumo Específico Neto a la Unidad Quintero 1", de fecha 20 de junio de 2019.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico "Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto de la Unidad Quintero 1, en conformidad con el informe técnico de prueba, publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones del coordinado Enel Generación al informe técnico publicado en la web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1]. El Coordinador envió estas observaciones al Experto Técnico que efectuó la prueba, el que emitió los documentos respectivos de respuesta y la nueva versión (finales) de los informes de prueba. Los documentos mencionados han sido publicados en la web del Coordinador, en la ruta que se indica más adelante.

Conforme a lo anterior, los valores de Consumo Específico de la unidad Quintero 1, operando con Combustible Gas Natural, se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Parámetros de Consumo Específico Unidad Quintero 1 – Combustible Gas Natural**

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
64,260	3.742,564
74,381	3.485,563
84,071	3.343,264
94,334	3.152,474
104,115	3.034,476
113,885	2.967,867
118,895	2.961,502

Los parámetros indicados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del miércoles 7 de agosto de 2019.

El Informe Técnico final, que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, y la minuta de observaciones han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Consumo Especifico Neto > Pruebas de Consumo Especifico Neto > Central Quintero > Unidad Quintero 1**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Ernesto Huber J.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.:  
Sr. Miguel Buzunariz. – Encargado Enel Generación Chile S.A.  
SGA/DCO/DAO/SGO/CDN/CDS/SGP/DPRO/DTE/DPE/DAE/DIT/DPR/DCA