

Señor
Rodrigo Espinoza V.
Subgerente Aseguramiento de la Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ref.: Observaciones a Informe Técnico Prueba de Consumos Específicos de la Unidad CTM3 de Central Termoeléctrica Mejillones.
[1] DE03630-19 Informe Técnico de Prueba de Consumos Específicos de la Unidad CTM3 de Central Termoeléctrica Mejillones.

De nuestra consideración,

En relación al tema de la referencia, en lo que sigue indicamos nuestros comentarios al Informe Técnico publicado [1]:

- Respecto a los resultados del CEN Medido (KJ/KWh) obtenidos en las pruebas con Diésel, consideramos que estos debiesen ser similares a los resultados obtenidos en las pruebas con Gas.
- La unidad de medida CENS a PCS de Referencia debiese estar en (Kg/kWh) y en el reporte está en (Nm³/kWh).

Sin otro particular, se despide atentamente.



Pablo Jorquera Riquelme
Encargado Titular
ENGIE Energía Chile S.A.