

## Observaciones a Informe de pruebas de consumo específico de Central Santa Lidia

<b>Autor</b>	Departamento de Control de la Operación		
<b>Fecha</b>	23 de septiembre de 2019		
<b>Código</b>	DCO-CEN-Santa_Lidia	<b>Versión</b>	1
<b>Emitido por</b>	Rabih Souki K.		
<b>Revisado por</b>	Eduardo González		
<b>Aprobado por</b>	Gretchen Zbinden V. – Rodrigo Espinoza V.		
<b>Actividad</b>	Observaciones a Informe de pruebas de consumo específico de Central Santa Lidia		

### 1. ALCANCE

---

El Experto Técnico deberá enviar una nueva versión del Informe Técnico que incluya los contenidos de acuerdo con lo observado en la presente minuta.

### 2. DOCUMENTACIÓN

---

Se presentan observaciones considerando los documentos que se detallan a continuación:

[1] Informe Técnico “Informe de Consumo Específico – Central Santa Lidia”, revisión N°0, de fecha 24 de junio de 2019.

### 3. OBSERVACIONES

---

- a. Presentar los valores de consumo específico corregido y neto en unidades de [kcal/kWh].