

10 de julio de 2019

Señor
Rodrigo Espinoza V.
Subgerente de Aseguramiento de la Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Teatinos 280, Santiago
Presente

REF.: Estado Prueba de Potencia Máxima Central Santa Lidia

Sr. Rodrigo Espinoza,

En relación con el proceso de Prueba de Potencia Máxima de Central Santa Lidia (la "Central"), en particular con la fuga de aire encontrada el día 29 de mayo de 2019, segundo día de pruebas, informamos a Ud. que ésta fue reparada durante el mantenimiento mayor desarrollado en la Central entre los días 19 y 27 de junio de 2019.

Al respecto, informamos a usted que nos encontramos licitando un estudio para tener mayor conocimiento del impacto que pudo haber tenido esta fuga en la potencia máxima que puede dar la Central, ya que al día de hoy no es posible cuantificar adecuadamente los efectos que pueda haber generado dicha fuga. Adicionalmente, y con la finalidad de comprobar los resultados del estudio, se realizará una revisión de la potencia máxima en conjunto con una prueba medioambiental, la cual se programará en función de los plazos que indiquen los oferentes.

La licitación del estudio mencionado se lanzará a más tardar el 12 de julio de 2019 y tendremos respuesta de los oferentes a más tardar el día 12 de agosto de 2019, con lo cual la semana del 12 de agosto de 2019 podríamos informar a Uds. de los plazos en que podremos determinar el efecto de la fuga y si es necesario repetir la prueba debido a esto.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Felipe Valdés A.
Encargado Suplente
Generadora Metropolitana SpA