

Santiago, 15 de enero de 2020

DE 00163-20

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Unidad Tocopilla TG3.
[1] Carta DE06617-19, Ref.: “Informe Técnico de Prueba de Consumo Específico de la Unidad Tocopilla TG3”, de fecha 10 de diciembre de 2019.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. los valores de Consumo Específico Neto de la Unidad Tocopilla TG3., en conformidad con el informe técnico de pruebas publicado en la página web del Coordinador por medio de la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico de prueba mencionado en el párrafo anterior.

Conforme a lo anterior, los valores de Consumo Específico de la Unidad Tocopilla TG3, con combustible diésel y gas natural, se presentan en las siguientes tablas:

Tabla 1: Parámetros de Consumo Específico Neto de la Unidad Tocopilla TG3 – Diésel

Escalón	Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
1	4,20	8.787
2	9,45	5.079
3	14,65	4.013
4	20,10	3.515
5	25,86	3.216
6	30,78	3.086
7	33,70	3.044

Tabla 2: Parámetros de Consumo Específico Neto de la Unidad Tocopilla TG3 – Gas Natural

Escalón	Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
1	4,10	8.791
2	9,40	4.683
3	14,75	3.901
4	20,02	3.429
5	25,36	3.261
6	30,68	3.153
7	33,03	3.038

Los parámetros anteriormente indicados entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del jueves 16 de enero de 2020.

El Acta de Prueba y el Informe Técnico, que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, pueden ser descargados en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Tocopilla – TG3

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c: Sr. Pablo Jorquera R. – Encargado Titular Engie Energía Chile S.A.
SGESO/DCO/DAOP/DSCGx/DSCTx/DPID/SGTM/SGPAE/DPRO/DTE-SSCC/DTPT/DAEP/DIT/DCONEC