

Santiago, 28 de enero de 2020

**DE 00388-20**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Central Nehuenco II, con combustible Gas Natural.

[1] Carta DE00073-20, Ref.: "Informe Técnico de la Prueba de Consumo Específico de la Central Nehuenco II", de fecha 7 de enero de 2020.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico "Determinación de Consumos Específicos en Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. los valores de Consumo Específico Neto de la Central Nehuenco II, con combustible Gas Natural, en conformidad con el Informe Técnico de Pruebas publicado en la página web del Coordinador por medio de la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación no se recibieron observaciones de coordinado alguno al Informe Técnico de Pruebas mencionado en el párrafo anterior.

Conforme a lo anterior, los valores de Consumo Específico de la Central Nehuenco II, operando en ciclo combinado y con combustible gas natural, se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Parámetros de Consumo Específico Neto de la Central Nehuenco II – Gas natural**

| Escalón | Potencia Neta [MW] | CEN [kcal/kWh] |
|---------|--------------------|----------------|
| 1       | 383,76             | 1.763          |
| 2       | 362,34             | 1.798          |
| 3       | 338,28             | 1.795          |
| 4       | 315,72             | 1.803          |
| 5       | 285,43             | 1.831          |
| 6       | 256,64             | 1.871          |
| 7       | 220,98             | 1.930          |

Los parámetros anteriormente indicados entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del martes 28 de enero de 2020.**

El Acta de Prueba y el Informe Técnico Final, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente, pueden ser descargados en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Nehuenco II**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Ernesto Huber J.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.  
Sr. Iván Cabrera P. – Encargado Titular Colbún S.A.  
SGESO/DCO/DAOP/DSCGx/DSCTx/DPID/SGTM/SGPAE/DPRO/DTE-SSCC/DTPT/DAEP/DIT