

RESPUESTA A OBSERVACIONES A PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y POTENCIA MARZO 2020 EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ZONALES SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°703/2018 DE LA CNE

GERENCIA DE MERCADOS
Marzo de 2020

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBSERVACIONES	4
2.1	CHILQUINTA.....	4
3	RESPUESTA A OBSERVACIONES	6
3.1	CHILQUINTA.....	6

1 INTRODUCCIÓN

En el presente documento se incluyen las observaciones realizadas a las “Pérdidas de Energía y Potencia enero 2020 en sistemas de transmisión zonales”, el cual fue enviado a los encargados de las empresas Coordinadas, a través de la carta DE02011-20 el día 23 de abril de 2020.

En la sección “OBSERVACIONES” se incluyen copias de las comunicaciones enviadas por las empresas Coordinadas, mientras que en la sección “RESPUESTA A OBSERVACIONES” se encuentran las respuestas a las observaciones realizadas.

2 OBSERVACIONES

2.1 CHILQUINTA



SGR-17/2020
Valparaíso, 27 de abril de 2020


Señor
ANÍBAL RAMOS ROMERO
Gerente de Mercados
Coordinador Eléctrico Nacional
Teatinos N°280, Piso 11
SANTIAGO

Ref.: Observaciones carta DE02011-20

De mi consideración,

Conforme a lo informado mediante carta de la referencia, se adjuntan observaciones de Chilquinta Energía, Compañía Eléctrica del Litoral, CTNG, Luzlinares y Luzparral al Informe de Pérdidas de Energía y Potencia marzo 2020 en sistemas de transmisión zonales, para observaciones.

Sin otro particular, saluda atentamente.



LESLIE SEPULVEDA VERGARA
Subgerente Regulación
Chilquinta Energía S.A.

Adjunto**Valparaíso, 27 de Abril 2020**

Asunto: Observaciones - DE02011-20 - Informa Pérdidas de Energía y Potencia Marzo 2020 en sistemas de transmisión zonales, para observaciones.

Coordinador Eléctrico Nacional

Señores Coordinador Eléctrico Nacional, mediante la presente, grupo de empresas Chilquinta hace llegar sus observaciones a lo referido en asunto.

1. Diferencias de medidas en cuatro puntos entre lo considerado por el Coordinador y Chilquinta**Observación**

Se tiene diferencias entre los registros de Chilquinta y lo considerado por el coordinador para los siguientes puntos.:

Inyeccion/Retiro	Instalación/Retiro	Socket	CEN	CHQTA
Quilpue 012	CHILQUINTA	QUILPUE_012_CT3_CHQ	-6,189,262	-6,637,266
Valparaiso 012	CHILQUINTA	VLPRAISO_012_CT3_CHQ	-3,848,990	-3,850,202

Se adjunta planilla con los perfiles para cada punto.

Solicitud

Se solicita al Coordinador Eléctrico Nacional considerar las medidas informadas por Chilquinta.

3 RESPUESTA A OBSERVACIONES

3.1 CHILQUINTA

1. Se acoge observación sobre las medidas de los puntos de medidas QUILPUE_012_CT3_CHQ
2. No es posible acoger la observación referida al punto de medida VLPRAISO_012_CT3_CHQ. Medida obtenida desde PRMTE sin errores