

Observaciones al Informe de Parámetros de Partida y Detención de Centrales Hidroeléctricas La Confluencia y La Higuera

Autor	Departamento de Control de la Operación		
Fecha	11 de julio de 2019		
Código	CEN-GO-DCO-PPyD-HLH_HLC	Versión	1
Emitido por	Rabih Souki K.		
Revisado por	Eduardo González V.		
Aprobado por	Gretchen Zbinden V. – Rodrigo Espinoza V.		
Actividad	Informe Parámetros de Partida y Detención Centrales Hidroeléctricas La Confluencia y La Higuera		

1. ALCANCE

Según lo establecido en el Anexo Técnico “Determinación de Parámetros para los Procesos de partida y Detención de Unidades Generadoras” las empresas generadoras deben informar los Parámetros de partida y Detención de sus unidades.

El Coordinado deberá enviar una nueva versión de los Informes Técnicos que incorporen los antecedentes solicitados, de acuerdo con lo observado en el presente documento.

2. DOCUMENTACIÓN

[1]. Documento PDF “Hidroeléctrica La Confluencia S.A. - Determinación Parámetros de Procesos de Partida y Detención – Unidad 1 y 2”, revisión 0, de fecha 20 de mayo de 2018.

[2]. Documento PDF “Hidroeléctrica La Higuera S.A. - Determinación Parámetros de Procesos de Partida y Detención – Unidad 1 y 2”, revisión 0, de fecha 20 de mayo de 2018.

3. OBSERVACIONES

3.1 Generales

1. Se solicita completar, y entregar en nueva versión de informe, los parámetros de tiempo y energía del proceso de detención en las siguientes etapas:
 - i. Potencia nominal hasta Mínimo Técnico.
 - ii. Mínimo técnico hasta la desconexión.
2. Corregir las menciones a Central La Higuera que se encuentran en algunos puntos del informe de la Ref. [1].