

Santiago, 21 abril de 2020

**DE 01954-20**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Unidad San Isidro I, en configuración ciclo combinado con combustible Gas Natural.

[1] Carta DE 01626-20, Ref.: “Informe Técnico de Prueba de Consumo Específico Unidad San Isidro I, en configuración ciclo combinado con combustible Gas Natural”, de fecha 31 de marzo de 2020.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto de la Unidad San Isidro I, en configuración ciclo combinado con combustible Gas Natural, en conformidad con el informe técnico final de prueba emitido por el Experto Técnico a cargo de las pruebas en asunto.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones del Coordinado Enel Generación Chile S.A. al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1]. El Coordinador comunicó las observaciones recibidas al Experto Técnico que efectuó la prueba, el que emitió los documentos de respuesta a las observaciones y la versión final del informe técnico. Los documentos mencionados han sido publicados en la página web del Coordinador, en la ruta que se indica más adelante.

Conforme a lo anterior, los valores de Consumo Específico de la Unidad San Isidro I, operando en ciclo combinado con combustible Gas Natural, se presentan en las siguientes tablas:

**Tabla 1: Parámetros de Consumo Específico Unidad San Isidro I – Ciclo Combinado Combustible Gas Natural**

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
349,87	1.842,41
329,09	1.772,18
296,90	1.792,65
265,78	1.833,30
230,29	1.954,42
201,80	2.028,37
175,34	2.102,34

**Tabla 2: Parámetros de Consumo Específico Unidad San Isidro I – Ciclo Combinado Combustible Gas Natural + Fuegos Adicionales**


Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
16,84	2.488,35

Los parámetros indicados en la Tabla 1 y 2 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del miércoles 22 de abril de 2020.

El acta de prueba y el Informe Técnico final, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente, y las minutas de observaciones y respuestas a observaciones, pueden ser descargados en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central San Isidro I**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Ernesto Huber J.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.:  
Sr. Miguel Buzunáriz – Encargado Enel Generación Chile S.A.  
DAA, DAEP, DIT, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM