

RESPUESTA A OBSERVACIONES A PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y POTENCIA JUNIO 2020 EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ZONALES SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°703/2018 DE LA CNE

GERENCIA DE MERCADOS
Julio de 2020

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBSERVACIONES	4
2.1	CHILQUINTA.....	4
3	RESPUESTA A OBSERVACIONES	7
3.1	CHILQUINTA.....	7

1 INTRODUCCIÓN

En el presente documento se incluyen las observaciones realizadas a las “Pérdidas de Energía y Potencia junio 2020 en sistemas de transmisión zonales”, el cual fue enviado a los encargados de las empresas Coordinadas, a través de la carta DE03784-20 el día 24 de julio de 2020.

En la sección “OBSERVACIONES” se incluyen copias de las comunicaciones enviadas por las empresas Coordinadas, mientras que en la sección “**RESPUESTA A OBSERVACIONES**” se encuentran las respuestas a las observaciones realizadas.

2 OBSERVACIONES

2.1 CHILQUINTA



SGR-38/2020
Valparaíso, 30 de julio de 2020

Señor
ANÍBAL RAMOS ROMERO
Gerente de Mercados
Coordinador Eléctrico Nacional
Teatinos N°280, Piso 11
SANTIAGO

Ref.: Observaciones carta DE 03784-20

De mi consideración,

Conforme a lo informado mediante carta de la referencia, se adjuntan observaciones de Chilquinta Energía, Compañía Eléctrica del Litoral, CTNG, Luzlinares y Luzparral al Informe de Pérdidas de Energía y Potencia junio 2020 en sistemas de transmisión zonales, para observaciones.

Sin otro particular, saluda atentamente.



LESLIE SEPULVEDA VERGARA
Subgerente Regulación
Chilquinta Energía S.A.

Adjunto

Valparaíso, 30 de julio 2020

Asunto: Observaciones DE 03784-20 Informa Pérdidas de Energía y Potencia junio 2020 en sistemas de transmisión zonales, para observaciones.

Coordinador Eléctrico Nacional

Señores Coordinador Eléctrico Nacional, mediante la presente, grupo de empresas Chilquinta hace llegar sus observaciones a lo referido en asunto.

1. Medidas Las Vegas 012

Observación

Hay diferencias entre los registros de Chilquinta y lo considerado por el CEN en el siguiente punto:

Inyeccion/Retiro	Instalación/Retiro	Socket	CEN	CHQTA
Las Vegas 012	CHILQUINTA	LSVEGACQ_012_CT5_CHQ	-4,663,787	-4,700,648

Con fecha 8 de jul-20, mediante correo electrónico, Chilquinta envió al CEN la medida del punto antes mencionado.

De: Ithiel Herrera Sanchez

Enviado el: miércoles, 8 de julio de 2020 14:41

Para: Juan Luis Pinto Muñoz <juan.pinto@coordinador.cl>

CC: Sistemas de Medidas <Sistemas.Medidas@coordinador.cl>; Cristian Paez Araya <cpaeza@chilquinta.cl>; Fernando Barahona Castro <fbarahon@chilquinta.cl>

Asunto: Chilquinta Energía: Perfil estimado T5 SE Las Vegas

Importancia: Alta

Juan Luis, junto con saludarte adjunto archivo del Punto de Medida LSVEGACQ_012_CT5_CHQ por evento día 13 de Junio.

Se destacan en rojo las energías estimadas, las que están entre las 09:30hrs y 16:15hrs del día 13 de Junio según formato Prime Read.

Atte.,



Ithiel M. Herrera Sanchez

Encargado Medida y Control de Energía
Avda. Argentina N°1, Edif. Plaza Barón, Valparaíso

Se adjunta planilla con el perfil.

Solicitud

Se solicita al Coordinador Eléctrico Nacional considerar las medidas informadas por Chilquinta.

2. Medida Quilpué 012 Transformado 3

Observación

La medida de Quilpue 012 Transformador 3 (Socket QUILPUE_012_CT3_CHQ) contiene la medida de mar-20.

Argumentación

Modelo de cálculo archivo “Fperd_Zonal_mayo20_SEN_pre.xlsx”, hoja “SubsistemasE”, celda K5190, contiene el valor de -6,637,266 el cual corresponde a la medida de mar-20 para dicho punto. La medida correcta es de -6,337,284 y se encuentra en la columna I.

K5190										-6637266	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1									#N/A		
2	Me	Sistema	Tipo	Punto Inyeccion/Retiro	Instalación/Retiro	Estad	Socket	Factor	Neto Medidor	Otros	Final
5188	2006	SISTEMA C	Retiro	Quilpue 012	CHILQUINTA	PRMTE	QUILPUE_012_CT1_CHQ	1	-7,446,717		-7,446,717
5189	2006	SISTEMA C	Retiro	Quilpue 012	CHILQUINTA	PRMTE	QUILPUE_012_CT2_CHQ	1	-9,512,089		-9,512,089
5190	2006	SISTEMA C	Retiro	Quilpue 012	CHILQUINTA	PRMTE	QUILPUE_012_CT3_CHQ	1	-6,333,284		-6,637,266

La celda K5190 debiese contener la fórmula que selecciona entre los valores de las columnas I o J, como está en el resto de las celdas de la columna K.

Solicitud

Se solicita al Coordinador Eléctrico Nacional modificar la planilla para así considerar la medida correcta de -6,333,284 para jun-20. Además, modificando la planilla se evitan observaciones en los meses siguientes para este punto.

3 RESPUESTA A OBSERVACIONES

3.1 CHILQUINTA

1. Se acoge observación sobre el uso de registros de abr-20. En definitivo se incorpora medida completa del punto LSVEGACQ_012_CT5_CHQ.
2. Se acoge observación sobre las medidas del punto de medida QUILPUE_012_CT3_CHQ.