



ANALISIS INQUEMADOS
PRUEBAS POTENCIA MAXIMA Y CONSUMO ESPECÍFICO
CENTRAL BOCAMINA UNIDAD 2.
AGOSTO 2020

			% Inquemados	
DIA	Fecha	Prueba	Ceniza	Escoria
Día 1	25-ago	P MAX	2.62	0.86
Día 1	25-ago	CEN 350 MW	3.06	0.16
Día 2	26-ago	CEN 292 MW	2.92	1.52
Día 2	26-ago	CEN 321 MW	2.11	0.34
Día 3	27-ago	CEN 233 MW	2.38	1.63
Día 3	27-ago	CEN 263 MW	1.93	0.97
Día 4	28-ago	CEN 175 MW	5.59	1.45
Día 4	28-ago	CEN 204 MW	7.12	2.41
Día 4	28-ago	CEN 350 MW	5.85	3.30

Enviado

Enviado

Enviado

Enviado

Molino 10 E/S

Molino 10 E/S

Molino 10 E/S

Cristián Márquez Pérez
Supervisor Químico
Central Boocamina