

Sr.	RODRIGO ESPINOZA V.
Dirección	SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y SOPORTE OPERACIONAL
Teléfono	COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
Fax	TEATINOS 280
	(56) (2) 2424 6300
	(56) (2) 2424 6301
Remite	MIGUEL BUZUNÁRIZ
Dirección	ENCARGADO Enel Generación Chile y filiales
Teléfono	Santa Rosa 76 - Piso 13 – Santiago
Fax	(56) (2) 2630 9000
	(56) (2) 2635 4087

MATERIA: CARTA DE 05283-20 INFORME PRUEBA DE POTENCIA MÁXIMA UNIDAD TERMOELÉCTRICA BOCAMINA 2.

Estimado Sr:

En relación a la carta de la referencia, observamos que en la página 9 existe un error en la Temperatura Agua de Mar de la siguiente tabla:

PRUEBA POTENCIA MÁXIMA CENTRAL BOCAMINA 2		
ESCALON		PotMax
FECHA/HORA INICIO PRUEBA		25/08/2020 12:30
FECHA/HORA FIN PRUEBA		25/08/2020 17:30
PARÁMETROS Y CONDICIONES SITIO		
Temperatura Ambiente.	°C	13.5
Humedad Relativa	%	77
Presión Ambiente	bar	1.007
Temperatura Agua Mar	°C	12.75
Factor de potencia de referencia	-	0.95
MEDIDAS AMBIENTALES		
Temperatura ambiente	°C	13.237
Presión atmosférica	bar	1.00270
Humedad relativa	%	66.513
Temperatura Agua Mar	°C	20.1745

La tabla dice 20.1745°C, debiendo decir 11.2345°C.

Este valor corregido se sustenta en los valores medidos indicados en la pagina 4 del anexo
Valoresmedios_BO2_25-08-2020_Potmax.pdf

Temperaturas agua mar			
20PAB20CT001XQ01	CW INL CONDENSER WTRBOX 1 TEMP	°C	11.331
20PAB20CT002XQ01	CW INL CONDENSER WTRBOX 2 TEMP	°C	11.138

Página : 4 de 5 27/09/2020

Saluda atentamente

Miguel Buzunáriz
ENCARGADO – Enel Generación Chile