

Santiago, 22 de febrero de 2021
DE 00814-21

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Mínimo Técnico de Unidades 1 a 56 de Central Termoeléctrica Los Cóndores, del Coordinado Prime Energía Quickstart SpA

[1] Carta DE00577-21, de Prime Energía Quickstart SpA, de fecha 28 de enero de 2021.

[2] Carta DE05000-19, Ref.: "Informe de Mínimo Técnico de Central de Respaldo Los Cóndores, del Coordinado Prime Energía Quickstart SpA", de fecha 10 de septiembre de 2019.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico "Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Mínimo Técnico de las unidades 1 a 56 de Central Los Cóndores, el que se justifica el Informe Técnico Final recibido mediante carta de la Ref. [1]

Se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 10 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador realizó observaciones de carácter técnico al Coordinado Prime Energía Quickstart SpA, las que se encuentran disponibles en la ruta que se indica más adelante.

Considerando lo planteado, los valores de los parámetros de Mínimo Técnico de las unidades 1 a 56 de Los Cóndores, se indican en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Mínimo Técnico en conformidad al Anexo Técnico

Unidad	Combustible	Mínimo Técnico [MW]
Los Cóndores U1-U56	Diésel	0,468

En cumplimiento del Artículo 12 del Anexo Técnico antes mencionado, los valores de Mínimo Técnico de las unidades 1 a 56 de Los Cóndores, indicados en la Tabla 1, entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del martes 23 de febrero de 2021.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente y la minuta de observaciones enviada a Prime Energía Quickstart SpA, han sido publicados en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio >Operación >Parámetros operacionales de unidades generadoras >Mínimo Técnico >Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > Central Los Cóndores

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Cristian García– Encargado Titular Prime Energía Quickstart SpA
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DSCGx, DSCTx, DTE-SSCC, DTPT, DAOP, DCONEC, DCO, SGESO, SGPAE, SGTM