

Santiago, 01 de marzo de 2021
DE 00926-21

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central Colmito.
[1] Carta DE00245-21, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Termoeléctrica Colmito”, de fecha 19 de enero de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central Colmito, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones de Central Colmito S.A, las que fueron respondidas por el Experto Técnico a cargo de las pruebas. El documento de observaciones recibidas puede ser descargado en la ruta que se indica más adelante.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central TER Colmito se presentan a continuación:

Tabla 1: Parámetros CEN Central TER Colmito – Combustible Diésel

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
58,30	2.308
52,90	2.350
45,78	2.425
38,97	2.477
32,10	2.637
24,95	2.802
17,92	3.241

Tabla 2: Parámetros CEN Central TER Colmito – Gas Natural


Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
59,06	2.263
54,01	2.342
47,19	2.347
39,67	2.521
32,84	2.536
25,57	2.705
18,11	3.102

Los parámetros presentados en las Tablas 1 y 2 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del martes 2 de marzo de 2021.

Las actas de prueba y los Informes Técnicos de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Colmito

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Gustavo Venegas – Encargado Central Colmito S.A.
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.