

Santiago, 10 de marzo de 2021  
**DE 01091-21**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento Potencia Máxima Unidades 1 a 3 de Central Yungay.

[1] Carta DE 00093-21, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Potencia Máxima Unidades Yungay 1 a 3”, de fecha 8 de enero de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los parámetros de Potencia Máxima de las unidades Yungay 1 a 3, los que se justifican en el informe final de prueba emitido por el Experto Técnico a cargo del proceso.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones del coordinado Central Yungay S.A. al informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1]. Estas observaciones fueron atendidas por el Experto Técnico y derivaron en la emisión de una versión final del informe de prueba.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Potencia Máxima de las unidades 1 a 3 de Central Yungay, se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima Unidades 1 a 3 de Central Yungay**

Central/Unidad	Combustible	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS.AA. [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
TER Yungay U1	Diésel	52,45	0,19	52,26
TER Yungay U2	Diésel	54,86	0,30	54,56
TER Yungay U3	Diésel	54,47	0,31	54,16

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros contenido en la Tabla 1, entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del viernes 12 de marzo de 2021**.

El informe final de prueba y la minuta de observaciones emitida al Experto Técnico, han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Potencia  
Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central Yungay**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Ernesto Huber J.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.:

Sr. Gustavo Venegas – Encargado Titular Central Yungay S.A.

DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.