

Santiago, 05 de abril de 2021
DE 01521-21

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central Santa María.

[1] Carta DE 01103-21, Ref.: “Actualización Informe Técnico de la Prueba de Consumo Específico de la Central Santa María”, de fecha 11 de marzo de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central Santa María, en conformidad con el informe técnico de prueba final enviado por el Experto Técnico.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1]. Por su parte, el Coordinador Eléctrico envió sus observaciones al Experto Técnico, las que derivaron en la emisión de una nueva versión del Informe de Prueba.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central Santa María se presentan a continuación:

Tabla 1: Parámetros CEN Central Santa María – Combustible Carbón

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
327,86	2.135
299,70	2.141
270,86	2.152
242,25	2.177
213,67	2.206
184,29	2.244
156,64 ⁽¹⁾	2.504

(1) Escalón de mínimo técnico actualizado respecto a establecimiento de carta DE04318-20. El resto de los escalones coincide con los comunicados en carta DE04318-20.

Los parámetros presentados en la Tabla 1, entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del miércoles 7 de abril de 2021.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba final, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Santa María

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Iván Cabrera P. – Encargado Colbún S.A.
DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.