

SANTIAGO, 22 de mayo de 2017

DE 02142-17

**Señor
Javier Alvarado M.
Encargado Titular
Encargado Tecnet S.A.
Presente**

Ref.: Aprobación Informe Técnico Final
de CEN de Unidades Generadoras de
Central La Portada.

De mi consideración:

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 19 del Procedimiento DO-SING "Información de Consumos Específicos", comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador del Informe Técnico de las pruebas de medición de Consumo Específico de las Unidades de Central Diesel La Portada.

Al respecto, a continuación, comunico a Ud. el valor CEN establecido para las unidades de Central Diesel La Portada, el cual ha sido determinado por el Coordinador en función de los valores CEN obtenidos en las pruebas realizadas a dicha Central según se describe en el Anexo.

Configuración	CEN Medido [kg/kWh]
TECNET 1 - 6 ⁽¹⁾	0,2164

(1) Valor promedio de los resultados de las pruebas de CEN para las Unidades TECNET_1, TECNET_3 y TECNET_6.

Los nuevos valores de CEN de las configuraciones de la Central La Portada, entrarán en vigencia a partir de las 12:00 horas del día miércoles 24 de mayo de 2017.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.:
GO,DCO

Anexo

Los valores de CEN obtenidos de las pruebas y mediciones se describen en la Tabla siguiente:

Configuración	CEN Medido [kg/kWh]
TECNET_1	0,2199
TECNET_3	0,2092
TECNET_6	0,2200