

Santiago, 25 de agosto de 2021
DE 04203-21

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Mínimo Técnico
Unidad Tocopilla U16 – Operación con
Diésel.

[1] Carta DE03590-21, Ref.: “Informe
de Mínimo Técnico de Central
Termoeléctrica Tocopilla U16 operando
con Diésel”, de fecha 30 de julio de
2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Mínimo Técnico de la unidad Tocopilla U16, operando en ciclo combinado con Diésel, el que se justifica en el Informe Técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 10 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al Informe Técnico antes mencionado.

Considerando lo planteado, los valores del parámetro de Mínimo Técnico de la unidad Tocopilla U16, operando con Diésel, se indican en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetro de Mínimo Técnico Unidad Tocopilla U16 - Diésel


| Configuración | Combustible | Mínimo Técnico [MW] | Mínimo Técnico + CPF [MW] |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------------------|
| Tocopilla U16-TG+TV | Diésel | 145 | 159 |

En cumplimiento del Artículo 12 del Anexo Técnico antes mencionado, los valores de Mínimo Técnico de la unidad Tocopilla U16, indicado en la Tabla 1, entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del viernes 27 de agosto de 2021.

El informe de mínimo técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, se encuentra publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Mínimo Técnico > Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > Central Termoeléctrica Tocopilla - U16

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Juan Muñoz T. – Encargado Titular Engie Energía Chile S.A.

DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DSCGx, DSCTx, DTE-SSCC, DTPT, DAOP, DCONEC, DCO, SGESO, SGPAAE, SGTM