Santiago, 01 de septiembre de 2021
DE 04365-21

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central Combarbalá.
[1] Carta DE 03600-21, Ref.: "Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Termoeléctrica Combarbalá", de fecha 30 de julio de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico "Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central Combarbalá, en conformidad con el informe técnico de prueba final publicado en la página web del Coordinador junto con esta comunicación.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones de Prime Energía Quickstart SpA. al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1], las que son incorporadas en el informe final de Consumo Específico publicado en la ruta indicada más adelante.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central Combarbalá, se presentan a continuación:

Tabla 1: Parámetros CEN Unidades U1-U42 Central Combarbalá – Combustible diésel.

Potencia Neta [MW] (1)	CEN [kcal/kWh]
1,7569	2395,8
0,3881	3301,4

(1) Los valores son por unidad. La central cuenta con 42 unidades y una potencia máxima total de 78 MW.

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del viernes 3 de septiembre de 2021**.

El acta de prueba y el Informe Técnico Final de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados, en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Combarbalá

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Cristian García – Encargado Prime Energía Quickstart SpA
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.