

Santiago, 01 de septiembre de 2021
DE 04367-21

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de Central CSP Cerro Dominador.

[1] Carta DE 03227-21, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Potencia Máxima Central CSP Cerro Dominador”, de fecha 12 de julio de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de Central CSP Cerro Dominador, en conformidad con el informe técnico de prueba final emitido por el Experto Técnico a cargo de la prueba.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1]. El Coordinador por su parte, emitió observaciones de carácter técnico, las que derivaron en una nueva versión del informe de prueba.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de Central CSP Cerro Dominador, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de Central CSP Cerro Dominador

Unidad	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
CSP Cerro Dominador	114,40	6,13	108,27

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día viernes 3 de septiembre de 2021.

El acta de prueba y el Informe Técnico final de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente, han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central CSP Cerro Dominador

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Juan Tapia R. – Encargado Titular Cerro Dominador CSP S.A.
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.