

Santiago, 17 de noviembre de 2021
DE 05768-21

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de Central Las Vegas.
[1] Carta DE 05426-21, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Potencia Máxima Central Las Vegas”, de fecha 25 de octubre de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central Las Vegas, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de Central Las Vegas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de Central Las Vegas


| Central/Unidad | Combustible | Potencia Máxima Bruta [MW] | SS/AA [MW] | Potencia Máxima Neta [MW] |
|-------------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| Central Las Vegas | Diésel | 2,209 | 0 | 2,209 |
| Las Vegas U1 | Diésel | 1,002 | 0 | 1,002 |
| Las Vegas U2 | Diésel | 1,207 | 0 | 1,207 |

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día jueves 18 de noviembre de 2021.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central Las Vegas

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Fiorella Roncagliolo – Encargado Titular Tecnoled S.A.

DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.